



**Kompleksowa modernizacja obiektów użyteczności publicznej
w Gminie Czarny Dunajec**



Znak pisma: RB-16-37-p2/2018

Czarny Dunajec 26.01.2018r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dotyczy: **Przetarg: Kompleksowa modernizacja obiektów użyteczności publicznej
w Gminie Czarny Dunajec**

Zamawiający informuje, iż w związku z zapytaniem jakie wpłynęło do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje się treść zapytania wraz z udzieloną odpowiedzią.

Zapytanie nr 5

Według Państwa odpowiedzi na zapytanie nr 3. wychodzi na to, że w Szkole Podstawowej w Podczerwonem należy wymienić 4 lub 5 grzejników i Zespole Szkół w Piekielniku tyle samo – proszę o potwierdzenie, że w części 1 i 5 przetargu jest do wymiany tylko od 8 do 10 grzejników.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający doprecyzowuje, że po weryfikacji stanu grzejników i pionów należy w każdej z części zamówienia w której występuje wymiana źródła, czyli np. w Szkole Podstawowej w Podczerwonem i w Zespole Szkół w Piekielniku przewidzieć wymianę ok 4-5 sztuk grzejników (zakwalifikowanych do wymiany jako zużytych lub nieszczelnych). Pozostałe grzejniki nie będą wymieniane.

.....

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli zapytania
2. A/a

Odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego: www.czarny-dunajec.pl