

# URZĄD GMINY W CZARNYM DUNAJCU

34 - 470 Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2  
tel.(18) 26 135 40, fax. (18) 26 135 30  
NIP: 735-12-87-226 (Urzędu Gminy)  
NIP: 735-28-43-273 (Gminy Czarny Dunajec)  
email: gmina@czarny-dunajec.pl  
www.czarny-dunajec.pl



Znak sprawy: RB.271.31

Znak pisma: RB-16-37-p69/2011

Czarny Dunajec 08.07.2011r.

## ***Otrzymują: wg rozdzielnika***

**Dotyczy: Przetarg Nr 31/2011 p.t.: Wykonanie termomodernizacji budynku Domu Nauczyciela w miejscowości Piekielnik**

Urząd Gminy Czarny Dunajec informuje, że w dniu 07.07.2011 wpłynęły na piśmie zapytania do przetargu.

Poniżej podano treść zadanych pytań wraz z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami.

### **Pytanie nr 1**

Poz. 5 – Proszę o określenie czy styropian o gr. 12cm ma być frezowany czy gładki i określić twardość

### **Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1**

Styropian ma być gładki. Na opakowaniu styropianu opis producenta, że produkt jest do zastosowania na elewacjach (fasadach), EPS 70-040 – jak w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR).

### **Pytanie nr 2**

Poz. 13 – Proszę o określenie struktury tynku akrylowego o gr. 2mm i koloru tynku.

### **Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2**

Struktura: baranek, kolor: biały.

### **Pytanie nr 3**

Poz. 27 – Proszę o określenie czy nowe deski balustrady mają być w takim samym kształcie co obecnie? Jeśli nie to proszę o szczegóły.

### **Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3**

Tak, nowe deski balustrady mają być w takim samym kształcie.

### **Pytanie nr 4**

Proszę o określenie czy należy wykonać pomiar instalacji odgromowej, ponieważ brak na te roboty nakładów.

### **Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4**

Tak, należy wykonać pomiar instalacji odgromowej.

Z poważaniem:

Wójt Gminy

Józef Babicz

Otrzymują:

1. firmy, które złożyły zapytania
2. firmy, które pobrały SIWZ w siedzibie Zamawiającego
3. a/a

Odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego - [www.czarny-dunajec.pl](http://www.czarny-dunajec.pl)