

URZĄD GMINY W CZARNYM DUNAJCU

34 - 470 Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2
tel.(18) 26 135 40, fax. (18) 26 135 30
NIP: 735-12-87-226 (Urzędu Gminy)
NIP: 735-28-43-273 (Gminy Czarny Dunajec)
email: gmina@czarny-dunajec.pl
www.czarny-dunajec.pl



Znak sprawy: RB.271.6.2014

Znak pisma: RB-16-37-p3/2014

Czarny Dunajec 20.02.2014r.

Otrzymują: wg rozdzielnika

Dotyczy: Przetarg Nr 6/2014 p.t.: Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej na kotłownię biomasową w budynku remizy OSP w miejscowości Czarny Dunajec.

Gmina Czarny Dunajec informuje, że w związku z zapytaniem jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniach 17-18.02.2014 do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej na kotłownię biomasową w budynku remizy OSP w miejscowości Czarny Dunajec, przekazuje się treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Zapytanie nr 1

W związku z niejasnością na rysunku nr 1 profil podłużny i poprzeczny przyłącza ciepłego, prosimy o wyjaśnienie jakie rury preizolowane należy zastosować PEX 2x80/160 prowadzone jedna obok drugiej w dwóch izolacjach czy stalowe np. 2x80/250 prowadzone w jednej izolacji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z opisem w projekcie należy zastosować rury 2x80/160 PEX, tzn. zastosować dwie osobne rury 80/160 (zasilanie i powrót prowadzone jedna obok drugiej) oraz dostosować do tego odpowiednie nakłady na roboty ziemne i odtworzeniowe nawierzchni.

Zapytanie nr 2

Mając na uwadze całkowite zapotrzebowanie mocy na ogrzewanie obiektu remizy OSP oraz budynku GOPS, uwzględniając również zastosowanie zbiorników akumulacyjnych zwracamy się z zapytaniem czy inwestor dopuszcza zastosowanie kotła opalanego biomasą o mocy 250 kW?

Odpowiedź Zamawiającego:

Projektant, po przeanalizowaniu założeń projektowych dotyczących mocy grzewczej przyjętego kotła na biomasę z uwzględnieniem wymaganego zapasu mocy grzewczej oraz przy zachowaniu zasady uczciwej konkurencji dostawców, stwierdził iż dopuszcza się zastosowanie kotła o minimalnej mocy 250kW. Pozostałe parametry w tym sprawność mają być o parametrach nie gorszych niż w dokumentacji projektowej.

Ponadto Zamawiający informuje, iż w pozycji nr 25 i 91 przedmiaru robót ogólnobudowlanych, przyjmujących do wykonania wymianę istniejących okien na okna z profili PCW w pomieszczeniu kotłowni oraz pomieszczeniu magazynowym, należy przyjąć wymianę istniejących okien na wypełnienie otworów okiennych pustakami szklanymi tzw. luksferami o klasie odporności ogniowej E30.

Z poważaniem:

Wójt Gminy

Józef Babicz

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli zapytania (wszyscy)
2. Wykonawcy, którzy pobrali siwz w siedzibie Zamawiającego
3. A/a

Odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego - www.czarny-dunajec.pl