



Znak sprawy: RB.271.6.2014

Znak pisma: RB-16-37-p6/2014

Czarny Dunajec 25.02.2014r.

Otrzymują: wg rozdzielnika

Dotyczy: **Przetarg Nr 6/2014 p.t.: Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej na kotłownię biomasową w budynku remizy OSP w miejscowości Czarny Dunajec.**

Gmina Czarny Dunajec informuje, że w związku z zapytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniach 19-20.02.2014 do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej na kotłownię biomasową w budynku remizy OSP w miejscowości Czarny Dunajec, przekazuje się treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Zapytanie nr 1

Prosimy o sprecyzowanie typu oraz średnicy rur preizolowanych. Ponieważ rur preizolowanych typu DAR PEX o średnicy 2x80/160mm w jednej izolacji jak na rys. nr 1) nie ma na rysunku. Są dostępne rury podwójne typu DAR PEX o największej średnicy 2x63/180 mm. Chyba, że chodziło o dwa zwoje rury pojedynczej, ale wtedy średnica rury przewodowej wynosi 90 mm. Natomiast wymiar 80/160 mm występuje w tradycyjnych rurach preizolowanych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca ma obowiązek zastosować rury preizolacyjne w technologii jedнопроводowej (jedna izolacja) lub tradycyjne rury preizolacyjne z zachowaniem średnicy nominalnej (DN 80) i z uwzględnieniem grubości izolacji zgodnej z normami technicznymi.

Zapytanie nr 2

Proszę o wyjaśnienie czy Wykonawca ma wycenić demontaż:
- zbiornika oleju opałowego 2x 100/200/150cm o pojemności 2x3000 l.
Jeśli tak to proszę o sprecyzowanie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak należy zamontować i zutylizować zbiorniki olejowe wraz z instalacją doprowadzenia paliwa do starego kotła olejowego. Pozycja ta znajduje się w przedmiarze b. sanitarnej p.21.

Zapytanie nr 3

W specyfikacji w pkt. 4.3.7. widnieje zapis odnośnie wymogów załączenia kart urządzeń lub certyfikatów i atestów następujących elementów zamówienia:

- a) kocioł mocy 251 kW
- b) zasobnik buforowy 1500 l
- c) zasobnik c.w.u. 300 l (z grzałką elektryczną)
- d) wanna załadunkowa biomasy z przeznaczeniem do montażu na zewnątrz (ocynkowania)
- e) naganiacz piórowy biomasy

Wydanych przez niezależną od producenta jednostkę.

Prosimy o wyjaśnienie jakie jednostki mogą być uprawnione do wydawania tychże dokumentów.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Małopolska

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Odpowiedź Zamawiającego:

Wymóg dostarczenia certyfikatów wydanego przez niezależne jednostki dotyczy:

- a) deklaracji urządzenia z odpowiednimi normami (dla kotła w celu weryfikacji poziomu emisji urządzenia wydaną przez Niezależną Jednostkę mającą akredytację do pomiarów sprawności tego typu urządzeń z terenu Polski lub poza granicami kraju)
- b) deklaracji zgodności z odpowiednimi normami
- c) deklaracja zgodności z odpowiednimi normami
- d) i e) deklaracja zgodności z odnośnymi normami zharmonizowanymi dla całego układu kotłowego lub niezależne

Zapytanie nr 4

Analizując dokumentację projektową i specyfikację techniczną zauważyliśmy, że opisane są rury 2xDN80/160 (2 sztuki zasilane i powrót biegnące obok siebie) a na rysunku nr 1 – Profil podłużny i poprzeczny przyłącza ciepłowniczego są narysowane rury w jednej izolacji (prawdopodobnie przez pomyłkę) gdyż nie ma producenta, który miał takie rury PEX w jednej izolacji.

Prosimy o wyjaśnienie jakie rury należy zastosować.

Odpowiedź Zamawiającego:

Patrz - odpowiedź na zapytanie nr 1 z dnia 20.02.2014r.

oraz odpowiedź na zapytanie nr 1 z dnia 25.02.2014r.

Z poważaniem:

Wójt Gminy

Józef Babicz

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli zapytania (wszyscy)
2. Wykonawcy, którzy pobrali siwz w siedzibie Zamawiającego
3. A/a

Odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego - www.czarny-dunajec.pl

