

# URZĄD GMINY W CZARNYM DUNAJCU

34 - 470 Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2  
tel.(18) 26 135 40, fax. (18) 26 135 30  
NIP: 735-12-87-226 (Urzędu Gminy)  
NIP: 735-28-43-273 (Gminy Czarny Dunajec)  
email: gmina@czarny-dunajec.pl  
www.czarny-dunajec.pl



Znak sprawy: RB.271.4-2013

Znak pisma: RB-16-37-p21/2013

Czarny Dunajec 03.04.2013r.

## *Otrzymują: wg rozdzielnika*

Dotyczy: **Przetarg Nr 4/2013 p.t.: Budowa lodowiska stałego w miejscowości Czarny Dunajec przy ul. Jana Pawła II – etap II**

Gmina Czarny Dunajec informuje, że w związku z zapytaniami jakie wpłynęły do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje się treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.

### **PAKIET PYTAŃ NR I**

#### **Zapytanie 1**

Ze względu na brak w dokumentacji i opisie, sprecyzowania co do odwodnienia liniowego ACO.

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie na obciążenie jakiej klasy należy zastosować korytka odwadniające ACO lub równoważne (bo są korytka klasy A; B; C; D; G) oraz jaki ruszt ma być zastosowany na tych korytkach (bo są ruszty z stali ocynkowanej, nierdzewnej i żeliwa).

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Należy przyjąć korytka klasy D400 z rusztem żeliwnym.

### **PAKIET PYTAŃ NR II**

Zamawiający w opisie agregatu chłodniczego wymaga zastosowania czynnika chłodniczego R404a

#### **Zapytanie 1**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie czynnika chłodniczego R404A w agregacie mroźniczym tafli lodowiska?

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania czynnika chłodniczego R404A w agregacie mroźniczym lodowiska.

#### **Zapytanie 2**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w agregacie mroźniczym sprężarek śrubowych ze skokową regulacją wydajności 25-50-75-100% nie wyposażonych w przetwornik częstotliwości?

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania regulacji „skokowej” sprężarek agregatu mroźniczego.

Wymagane jest zastosowanie rozwiązań energooszczędnych tzn. sprężarek śrubowych wyposażonych w płynną regulację poprzez przetwornik częstotliwości oraz elektronicznych zaworów rozprężnych.

Z poważaniem:

Wójt Gminy

Józef Babicz

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli zapytania
2. A/a

Odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego - [www.czarny-dunajec.pl](http://www.czarny-dunajec.pl)