


URZĄD GMINY W CZARNYM DUNAJCU

34 - 470 Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2
tel. (18) 26 135 40, fax. (18) 26 135 30
NIP: 735-12-87-226 (Urzędu Gminy)
NIP: 735-28-43-273 (Gminy Czarny Dunajec)
email: gmina@czarny-dunajec.pl
www.czarny-dunajec.pl



Znak pisma: RB-16-37-p27/2012

Znak sprawy: RB.271.16

Czarny Dunajec 15.05.2012r.

Otrzymują: wg rozdzielnika

Dotyczy: Przetarg Nr 16/2012 p.t.: **Dokończenie przerwanej budowy Sali Gimnastycznej w miejscowości Chochołów.**

Gmina Czarny Dunajec informuje, że w związku z zapytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 14.05.2012r. do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Dokończenie przerwanej budowy Sali Gimnastycznej w miejscowości Chochołów**, przekazuje się treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami

Zapytanie nr 1

Proszę o udostępnienie wszystkich schematów rozdzielni wyszczególnionych w przedmiarze tj.: RG, TSO, TB. Na stronie zamawiającego w pliku schemat_tablic_z_wyposazeniem.pdf udostępniono schemat jednej tablicy jednak w zawartych tam rysunkach brak informacji która to tablica.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dokumentacja projektowa dla instalacji elektrycznych została zamieszczona na stronie zamawiającego w formie załącznika do ogłoszenia pn.: „Inst_elektr-PB.zip”. Elementy sterujące oświetleniem sali gimnastycznej znajdujące się w rozdzielni „RG” należy zamontować w oddzielnej skrzynce rozdzielczej (np. TB-2x12) co będzie stanowiło tablicę „TSO”. Tablica „TB” – schemat podany jest w dokumentacji sali komputerowej.

Zapytanie nr 2

Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, proszę o udostępnienie schematu instalacji logicznej, oświetlenia i gniazd wtykowych na sali komputerowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dokumentacja projektowa dla instalacji elektrycznych dla Sali komputerowej została zamieszczona na stronie zamawiającego w formie załącznika do ogłoszenia pn.: „Inst_elektr_sala_komputerowa-PB.zip”.

Zapytanie nr 3

Proszę o udostępnienie schematu zasilania sali gimnastycznej, rysunków obrazujących przebieg kabla zasilającego salę (od złącza na budynku szkoły do budynku sali). Na stronie zamawiającego udostępniono jedynie schemat przekładki kabla zasilającego szkołę – już wykonanego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dokumentacja projektowa dla przekładki kabla, została zamieszczona na stronie zamawiającego w formie załącznika do ogłoszenia pn.: „Inst_elektr_przekladka_kabla_uklad_pompowy-PB.zip”.

Zapytanie nr 4

Proszę o podanie typu i przekroju kabla w poz. 4.12 i 4.13 przedmiaru inst. elektr.

Odpowiedź Zamawiającego:

W poz. 4.12 należy przyjąć kabel – YAKXS 4x120 mm²

W poz. 4.13 należy przyjąć kabel – YAY 4x16 mm²

Z poważaniem:

Wójt Gminy
Józef Bobicz

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli zapytania (wszyscy)
2. Wykonawcy, którzy pobrali siwz w siedzibie Zamawiającego
3. A/a

Odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego - www.czarny-dunajec.pl