




**Kompleksowa modernizacja obiektów użyteczności publicznej
w Gminie Czarny Dunajec**



Znak pisma: RB-16-37-p63/2017

Czarny Dunajec 18.12.2017r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dotyczy: **Przetarg: Kompleksowa modernizacja obiektów użyteczności publicznej
w Gminie Czarny Dunajec**

Zamawiający informuje, iż w związku z zapytaniami jakie wpłynęły do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje się treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Zapytanie nr 27

W związku z odpowiedziami na zapytania z dnia 01.12.2017 proszę o wyjaśnienie czy w związku z ociepleniem stropów oraz dachów należy uzyskać przegrody o określonych parametrach pożarowych?

Jeśli tak to jakie parametry mają spełniać przegrody i w jakich ilościach należy przegrody o tych parametrach wykonać.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonane docieplenia muszą spełniać obowiązujące przepisy, w tym normy p. poż.

Zamawiający uzna powyższe za spełnione, gdy podczas projektowania, a następnie wykonania - zastosowane materiały i technologia wykonania dociepleń będzie zgodna z obowiązującymi normami przy zapewnieniu oczekiwanego efektu termomodernizacyjnego budynku.

WÓJT
Józef Bobicz

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli zapytania
2. A/a

Odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego: www.czarny-dunajec.pl