



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM TARGU

PSSE-NHK-431-254-3/18

Nowy Targ, dnia 02.03.2018r.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO W CZARNYM DUNAJCU zaopatrującego ludność w wodę do spożycia z dnia 02.03.2018r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu informuje odbiorców wody z wodociągu publicznego Czarny Dunajec, że w dniu 02.03.2018r. wydał na podstawie częściowych sprawozdań z badań z dnia 01.03.2018r. oraz 02.03.2018r. decyzję o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Czarny Dunajec. Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranej w dniu 28.02.2018r. oraz 01.03.2018r. wykazały przekroczenia parametrów mikrobiologicznych w punktach:

Zbiornik wody pitnej SUW w Czarnym Dunajcu:

- liczba bakterii E.coli - 7 jtk/100ml

Toalety publiczne Rynek k/Kościół w Czarnym Dunajcu:

- liczba bakterii E.coli - 6 jtk/100ml

Niepubliczne „Bajkowe Przedszkole” w Czarnym Dunajcu ul. Kmietowicza 84a

- liczba bakterii E.coli – 10 jtk/100ml (w badaniu z dnia 28.02.2018r. - 13 jtk/100ml)

Woda z wodociągu nie nadaje się do spożycia przez ludzi.

Woda z wodociągu nadaje się do celów gospodarczych (spłukiwanie toalet, mycie podłóg).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nowym Targu
Jolanta Bakalarz
mgr inż. Jolanta Bakalarz

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul. Jana Kazimierza 6
www.pssenowytarg.wsse.krakow.pl e-mail: nowytarg@psse.malopolska.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSE_Nowy-Targ/Sekretariat
centrala tel.: (+48) 18 266-29-14, 18 266-31-65
sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 266-29-14 (wew.207), fax: (+48) 18 266-97-77
REGON: 000598894 / NIP: 735-22-40-209